

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 2199/2014**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszewskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC/MP**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83 c  
34-120 Andrychów

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2976/2014 z dnia 20.06.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 840/BC/14 z dnia 22.08.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 2013-F-0209/OG 11 z dnia 03.06.2013 r. oraz sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2199/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **04.09.2014 r.** do **03.09.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 4 września 2014 r.

